ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

П Р Е Д П И С А Н И Е

31 июля 2018 года №3468р ПЛ-И11.5/СА

г. Грозный 17 час.00 мин.

органа государственного контроля (надзора) юридическому лицу
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования
«Дом детского творчества» Гудермесского муниципального района,
ИНН 2005006698

Выдано: Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Дом детского творчества» Гудермесского муниципального района.

Предписание составлено Кавказским управлением Ростехнадзора.

Лицо проводившее проверку: Саидов Люб Шамилевич – государственный инспектор отдела общепромышленного и горного надзора по Чеченской Республике Кавказского управления Ростехнадзора.

В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения от 02.07.2018 №3468р-ПЛ-И11.5, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Ш.Г. Хазуевым.

В присутствии, Элдарова Аслана Нурсолтаевича – директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Гудермесского муниципального района, выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации

№ п/п	Описание выявленного нарушения, наименование нормативного документа, требование которого нарушено (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1.	Отсутствуют документы по допуску к работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870	12.11. 2018
2.	Отсутствует договор с организацией, имеющий	12.11. 2018

	опыт проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту сети газораспределения и сети газопотребления, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870;	
3	Отсутствует защитные покрытия или устройства, стойкие к внешним воздействиям и обеспечивающие сохранность газопровода, в местах прохода через строительные конструкции здания, что является нарушением пункта 27 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870	12.11. 2018
4	Газопровод- ввод d– 60 мм, протяженность -20 м проходит через строительные конструкции здания, что является нарушением пункта 30 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870	12.11. 2018
5	Не представлена проектная документация (исполнительная документация), что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870	12.11. 2018
6	Отсутствуют документы, подтверждающие соответствие используемых технических устройств, труб, фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870	12.11. 2018
7	Отсутствует Акт о результатах пусконаладочных работ и комплексном опробовании газоиспользующего оборудования, что является нарушением требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. №870	12.11. 2018

Настоящее предписание выдано для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в срок до 12.11.2018 в Кавказское управление Ростехнадзора по адресу: 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 42.

Настоящее предписание может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принять к сведению, что ч. 1 ст. 19.5 «Кодекса РФ об административных правонарушениях» предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор). Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до 3-х лет.

Предписание выдал:
государственный инспектор отдела
общепромышленного и горного надзора
по Чеченской Республике А.Ш. Саидов

С предписанием проверки ознакомлен(а):
Эльдаров Аслан Нурсолтаевич директор МБУДО «Дом детского творчества» Гудермесского муниципального района

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» июля 2018 года

(подпись)